

Energieflussberechnung Gas GJ 2014

für das Unternehmen
Stadtwerke Uelzen GmbH

Netzbetreiber:	Stadtwerke Uelzen GmbH
Netzbetreiber-Kürzel:	SWUE
Rechtsform:	GmbH
Betriebsnummer:	12000804
Netznummer:	1
Bearbeitungsstand:	06.05.2015
Bearbeiter:	Maxi Marczyнке

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Stefan Berg	Leiter Controlling & Regulierung
Tel.:	04193 88 917 - 21
E-Mail:	berg@evu-assist.de
Tobias Mattha	Controlling & Regulierung
Tel.:	04193 88 917 - 22
E-Mail:	mattha@evu-assist.de
Anja Hinz	Controlling & Regulierung
Tel.:	04193 88 917 - 24
E-Mail:	hinz@evu-assist.de
Maxi Marczyнке	Controlling & Regulierung
Tel.:	04193 88 917 - 23
E-Mail:	marczyнке@evu-assist.de

Stadtwerke Uelzen GmbH
2014

Einspeiser	Name	kWh	Druckstufe	% vom Gesamtbezug
	Gasunie, NOWEGA	678.829.613	HD	100,00%
	Gesamtbezug der Stadtwerke Uelzen GmbH	678.829.613		

Absatz	RLM-Kunden	Anzahl	kWh	Druckstufe	% vom Gesamtabsatz
	LGK.HD	6	283.457.119	HD	41,12%
	LGK.MD	11	29.453.428	MD	4,27%
	LGK.ND	2	162.449.079	ND	23,56%
	Gesamtbezug RLM-Kunden der Stadtwerke Uelzen GmbH	19	475.359.626		68,95%

Absatz	SLP-Kunden	Anzahl	kWh	Druckstufe	% vom Gesamtabsatz
	Kunden ohne Abnahme	221	33.161	HD, MD, ND	0,00%
	Kochgaskunden	477	1.168.814	HD, MD, ND	0,17%
	Warmwasserkunden	7579	141.304.321	HD, MD, ND	20,50%
	Heizgaskunden	178	27.625.089	HD, MD, ND	4,01%
	Vollversorgungskunden	56	43.931.766	HD, MD, ND	6,37%
	Gesamtbezug SLP-Kunden der Stadtwerke Uelzen GmbH	8.511	214.063.151		31,05%
	Gesamtabsatz der Stadtwerke Uelzen GmbH		689.422.777		
	Gesamtnetzverluste der Stadtwerke Uelzen GmbH		-10.593.164		-1,56%

Veröffentlichung gem. GasNZV

§33 Abs.3 Nr. 3	Darstellung der Netzauslastung im Netzgebiet	Status	
	Gasleitung Niederdruck (ND):	●	keine Engpässe
	Gasleitung Mitteldruck (MD):	●	keine Engpässe
	Gasleitung Hochdruck (HD):	●	keine Engpässe
	Netzkopplungspunkte vorgel. Netzbetreiber	●	keine Engpässe
	Netzkopplungspunkte nachgel. Netzbetreiber	●	keine Engpässe
	Gasdruckregelanlagen:	●	keine Engpässe

§40 Abs.1 Nr. 7 Gasbeschaffenheit bezüglich des Brennwertes "Hs,n"

Januar:	11,216
Februar:	11,285
März:	11,315
April:	11,308
Mai:	11,198
Juni:	11,098
Juli:	11,221
August:	11,108
September:	11,221
Oktober:	11,217
November:	11,229
Dezember:	11,236

§40 Abs.1 Nr. 7 Abrechnungsbrennwert des Vormonats an allen Ein- und Ausspreispunkten

Januar:	10,829
Februar:	10,896
März:	10,925
April:	10,918
Mai:	10,812
Juni:	10,715
Juli:	10,833
August:	10,725
September:	10,834
Oktober:	10,830
November:	10,842
Dezember:	10,848

§40 Abs.1 Nr. 9 Die zur Anwendung kommenden Standardlastprofile

Es werden die folgenden synthetischen Lastprofile der TU München angewendet:

Einfamilienhaushalt:	I13
Mehrfamilienhaushalt:	I23
Gebietskörperschaften/ Kreditanstalten etc:	KO3
Einzelhandel/ Großhandel:	HA3
Metall/ KFZ:	MK3
Sonst. Betr. Dienstleistungen:	BD3
Gastätten:	GA3
Beherbergung:	BH3
Bäckereien:	BA3
Wäschereien:	WA3
Gartenbau:	GB3
Papier, Druck:	PD3
Haushaltsähnliche Gewerbebetriebe:	MF3

§40 Abs.1 Nr. 10 Die Zuordenbarkeit jeder Entnahmestelle zu einem/ mehreren Marktgebieten

Sämtliche Entnahmestellen im Netzgebiet: GASPOOL

§40 Abs.1 Nr. 12 Ansprechpartner im Unternehmen für Netzzugangsfragen

Name: Kristina Hess
 Straße, Hausnummer: Im Neuen Felde, 105
 Postleitzahl, Ort: [29525,Uelzen](https://www.google.com/maps/place/29525+Uelzen)
 Telefonnummer: 0581/ 960-118
 Faxnummer: 0581/ 960 - 111
 Email: K.Hess@stadtwerke-uelzen.de

Veröffentlichung gem. GasNEV

§ 27 Abs.2 Nr. 1	Gasleitungsnetzlänge zum 31.12. des Vorjahres (inkl. Hausanschlüsse)	
	Hochdruck:	13,910 km
	Mitteldruck:	242,470 km
	Niederdruck:	64,170 km
§ 27 Abs.2 Nr. 2	Gasleitungsnetzlänge in der Hochdruckebene nach Leitungsdurchmesserklassen	
	Klasse A (x >= 1000 mm):	0,000 km
	Klasse B (700 mm <= x < 1000 mm):	0,000 km
	Klasse C (500 mm <= x < 700 mm):	0,000 km
	Klasse D (350 mm <= x < 500 mm):	0,000 km
	Klasse E (250 mm <= x < 350 mm):	0,000 km
	Klasse F (110 mm <= x < 250 mm):	9,760 km
	Klasse G (x < 110 mm):	4,140 km
§ 27 Abs.2 Nr. 3	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit	689.422.777 kWh
§ 27 Abs.2 Nr. 3	Im Vorjahr entnommene Jahresarbeit	61.090.115 m ³
§ 27 Abs.2 Nr. 4	Anzahl Ausspeisepunkte	
	Hochdruck:	13 Anzahl
	Mitteldruck:	4563 Anzahl
	Niederdruck:	2038 Anzahl
§ 27 Abs.2 Nr. 5	zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Entnahmen	225,01 MWh/h
§ 27 Abs.2 Nr. 5	Zeitpunkte der zeitgleichen Jahreshöchstlast	03.12.14 20:00 Datum/ Uhrzeit

